



Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая Жилищная Компания Ресурс»

Россия, 624440, Свердловская область г. Краснотурьинск, ул. Серова, 4
Тел: 8 (34384) 6-83-59

« 12 » 03 2013г. № 300

В Прокуратуру
г. Краснотурьинска
юристу I класса
Ю. В. Вечеркиной

На Ваше представление исх. № 118 от 25.01.2013г. ООО «УЖК Ресурс» сообщает, что нами 14.01.2013г. проведено комиссионное обследование узла учета ГВС, установленного в МКД Садовая, 9.

В результате обследования выявлено, что ОПУ ГВС установлен в подвале дома на трубопроводе ГВС в соответствии с проектом, согласованным поставщиком (ТГК-9). При расходе ГВС крыльчатка прибора вращается. При перекрытии шарового крана, расположенного на трубопроводе ГВС (до ОПУ), крыльчатка останавливается. При этом горячее водоснабжение в квартирах не прекращается. При открытии сбросного крана, установленного после ОПУ ГВС, вода идет под давлением. При визуальном осмотре внутридомовых инженерных сетей, расположенных в подвале дома, обнаружено наличие циркуляционного трубопровода ГВС (врезка в обратный трубопровод СЦО).

На основании вышеизложенного ОПУ ГВС выведен из эксплуатации, в расчетный центр ООО «КСК» направлено письмо о перерасчете платы за коммунальную услугу (ГВС) на ОДН согласно норматива потребления с сентября 2012г.

Также будут внесены изменения в проект по реконструкции узла учета горячего водоснабжения в МКД Садовая, 9. После согласования проектной документации с поставщиком (ОАО «ТГК-9») узел учета ГВС, установленный в МКД Садовая, 9, будет допущен в коммерческую эксплуатацию.

Директор

Пермяков А.Ю.

Исп. Соколова Е.А.
Тел.: 6-83-59

12.03.13
Вечеркина Ю.